

कार्यालय

अग्निशमन

अधिकारी

जनपद

बिजनौर

पत्र संख्या: प0-8/एफ0एस0/बी0जे0आर0/2020
सेवा में,

दिनांक: जुलाई 26, 2020

स्वामी/प्रबन्धक
मार्डन एरा पब्लिक स्कूल,
मण्डावर, थाना मण्डावर तह0 बिजनौर
जनपद-बिजनौर।


विषय:- मार्डन एरा पब्लिक स्कूल मण्डावर, थाना मण्डावर तह0 बिजनौर जनपद-बिजनौर को अग्निशमन उपकरणों के परिक्षण के सम्बन्ध में।


सन्दर्भ:- आपके प्रार्थना पत्र संख्या निल दिनांक निल के क्रम में।


कृपया उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में उक्त प्रतिष्ठान/भवन संस्थान का मेरे द्वारा अग्निशमन उपकरणों का निरीक्षण किया गया। उक्त संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों का निर्धारित शुल्क चालान द्वारा राजकीय बंधों में जमा कराया गया। उक्त प्रतिष्ठान में निम्न अग्निशमन उपकरण वर्तमान दशा में सुचारु रूप से सही पाये गये-

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	उपकरणों की वर्तमान दशा
1.	ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर	4.5 के0जी0	20 अदद	सही
4.	होज रील	30 फीट	02 अदद	सही
2.	फायर बकेट्स	-	05 अदद	सही

इस प्रकार आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों का परिक्षण उपरोक्तानुसार सही पाया गया। अतः प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों का परिक्षण दो वर्ष के लिए प्रमाणित किया जाता है। प्रमाण पत्र को अनापत्ति प्रमाण पत्र न समझा जाये। इनका परिक्षण प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/स्वामी का होगा।


अग्निशमन अधिकारी
जनपद बिजनौर
26-07-2020


Principal
Modern Era Public School
Mandawar (Bijnor)


Manager
Modern Era Public School
MANDAWAR (Bijnor)